



Poročilo o izvedeni nalogi
Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2164-16/19330-17/4993

Naročnik: OBČINA ŽIRI
LOŠKA CESTA 1
4226 Žiri

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Kranj
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Kranj, 24.01.2017

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Kranj
Vodja oddelka:

Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Franc Ribnikar, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Branka Lesnik, dipl.san.inž. ob 24.01.2017 08:41:42



Podatki o vzorcu

Vzorec: 2
Številka vzorca: 17/4993
Namen: Pogodba
Naročnik: OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1 , 4226 Žiri
Vzorec odvzel: Branka Lesnik, NLZOH
Čas odvzema: 18.01.2017 09:50
Mesto odvzema: Vodovod Žiri, Žiri, osnovna šola, kuhinja
Vzorec sprejel: Branka Lesnik
Kraj in čas sprejema: Kranj, 18.01.2017 11:54

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del A in C

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2164-16/19330-17/4993-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 2164-16/19330-17/4993-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: 2
Številka vzorca: 17/4993
Namen: Pogodba
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 751-4/2016
Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Naročnik: OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 Žiri
Delovni nalog: 751-4/2016
Mesto odvzema: Vodovod Žiri, Žiri, osnovna šola, kuhinja
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5: 2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 18.01.2017 09:50 - 11:50
Odvzel: Branka Lesnik, NLZOH

Sprejem vzorca

Datum in ura: 18.01.2017 11:54
Sprejel: Branka Lesnik

Datum poročila: 24.01.2017

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda	Začetek / zaključek analize
Meritve na terenu					
Vonj	brez vonja	#		ONORM M 6620:2012	18.01.17 18.01.17
Temperatura vode	9.3	# °C		SIST DIN 38404-C4:2000	18.01.17 18.01.17

Vodja oddelka:
Franc Ribnikar, dipl.san.inž.

elektronsko podpisal Franc Ribnikar, dipl.san.inž. ob 24.01.2017 11:52:09



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 2
Številka vzorca: 17/4993; lab.št.: 17/293
Namen: Pogodba
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 751-4/2016
Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Naročnik: OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 Žiri
Delovni nalog: 751-4/2016
Mesto odvzema: Vodovod Žiri, Žiri, osnovna šola, kuhinja
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 18.01.2017 09:50

Odvzel: Branka Lesnik, NLZOH

Prevzem vzorca

Datum in ura: 18.01.2017 11:58

Prevzel: Marjeta Mubi

Datum poročila: 23.01.2017

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	18.01.2017 19.01.2017
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	18.01.2017 19.01.2017
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	18.01.2017 20.01.2017
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	18.01.2017 23.01.2017

Analitik:
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Odgovorna oseba:
Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil
Elektronsko podpisal Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil ob 23.01.2017 15:32:13

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.